

## عنوان مقاله:

تحلیلی بر معضل مربوط به سیستم CPP نیروگاههای سیکل ترکیبی یزد و کازرون

## محل انتشار:

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق (سال: 1388)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

## نویسندگان:

حسین حق پرست - شرکت مدیریت تولید برق یزد

رقیه دستخوان - شرکت مدیریت تولید برق یزد

## خلاصه مقاله:

سیستمهای پالایش کندانس یا CPP نیروگاههای سیکل ترکیبی یزد و کازرون علیرغم هزینه میلیاردي صرف شده جهت طراحی و نصب به دلایلی با گذشت بیش از سه سال از راه - اندازی این نیروگاهها هنوز راهاندازی نگردیده است و با توجه به اهمیت و نقش حیاتی این سیستم متأسفانه به دلیل عدم شناسایی کامل آن بلا استفاده مانده است. نادیده گرفتن یک پارامتر ظاهراً بیاهمیت در طراحی این سیستمها با عث بوجود آمدن چنین مشکلاتی گردیده است که شرکتهای داخلی و خارجی از درک مشکل و همچنین حل آن ناتوان ماندهاند. با توجه به مشکلات بوجود آمده بر آن شدیم تا مشکل مذکور را به طور اساسی بررسی نماییم. حاصل این پژوهش در قالب مقاله زیر آمده است. در ابتدای مقاله مقدمهای بر انواع متداول سیستم های پالایش کندانس و اهمیت آنها ارائه می گردد و بعد مورد خاص نیروگاههای سیکل ترکیبی با سیستم خنک کن خشک هلو مطرح میگردد

## کلمات کلیدی:

پالایش کندانس، چرخه آمونیاکی، پریکوت

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/89237>

